

Roma,
15 Marzo 2021

Il presente documento annulla e sostituisce i precedenti.

AUTOCERTIFICAZIONE DEL PRODUTTORE
(ai sensi del D.M. 16 febbraio 2016 e del D.P.R. n 445/2000)

La sottoscritta società Termoidraulica Agostini & Figli S.r.l. dichiara che gli apparecchi della seguente tipologia¹
2.A Pompe di calore elettriche, elencati in allegato e immessi sul mercato dalla stessa, soddisfatto:

- i requisiti di cui all'Allegato I del DM 16 Febbraio 2016 per l'accesso al Catalogo degli apparecchi domestici;
- I requisiti tecnici, richiesti nel DM 16 Febbraio 2016, misurati secondo le metodologie previste dalla specifica normativa tecnica di riferimento:

1.C) Generatori di calore

- | | | |
|--|--------------|--------------------------|
| - Generatori di calore a condensazione | UNI EN 15502 | ☐ |
| - Generatori di calore a condensazione ad aria | UNI EN 1020 | ☐ |

2.A) Pompe di calore

- | | | |
|--|--------------|-------------------------------------|
| - Pompe di calore elettriche | UNI EN 14511 | ☒ |
| - Pompe di calore a gas ad assorbimento | UNI EN 12309 | ☐ |
| - Pompe di calore a gas a motore endotermico | UNI EN 14511 | ☐ |

2.B) Generatori a biomassa²

- | | | |
|--------------------------------|---|--------------------------|
| - Caldaie a biomassa | UNI EN 303-5 classe 5 (η; PP; CO) | ☐ |
| - Stufe e termocamini a pellet | UNI EN 14785 (η; CO)/UNI CEN/TS 15883(PP) | ☐ |
| - Termocamini a legna | UNI EN 13229 (η; CO)/UNI CEN/TS 15883(PP) | ☐ |
| - Stufe a legna | UNI EN 13240 (η; CO)/UNI CEN/TS 15883(PP) | ☐ |

2.C) Solare termico

- | | | |
|---------------------------------------|-----------------|--------------------------|
| - Collettori solari | UNI EN ISO 9806 | ☐ |
| - Impianti prefabbricati Factory Made | UNI EN 12976 | ☐ |

2.D) Scaldacqua a pompa di calore

UNI EN 16147	☐
--------------	--------------------------

2.E) Sistemi ibridi a pompa di calore

- | | | |
|--|---------------------------|--------------------------|
| - Generatore di calore a condensazione
+ Pompa di calore elettrica | UNI EN 15502/UNI EN 14511 | ☐ |
| - Generatore di calore a condensazione
+ Pompa di calore a gas ad assorbimento | UNI EN 15502/UNI EN 12309 | ☐ |
| - Generatore di calore a condensazione
+ Pompa di calore a gas a motore endotermico | UNI EN 15502/UNI EN 14511 | ☐ |

TERMOIDRAULICA
AGOSTINI & Figli Srl

Amministratore Delegato

¹Indicare solo una delle tipologie sopra elencate, specificando : tipo di intervento – tipo di apparecchio (esempi : 2.A – Pompe di calore elettriche ; 2.C – Impianti prefabbricati Factory Made ; 2.B – Caldaie a biomassa)

² Le emissioni di particolato primario (PP) e di monossido di carbonio (CO) sono determinate con i metodi previsti dalle norme tecniche specifiche per ogni tipologia 2.B, in riferimento al 13% di O₂ η è di rendimento.

Termoidraulica Agostini & Figli S.r.l.
DISTRIBUTORE ESCLUSIVO ITALIA

Sede Legale e Deposito:

Via Cariatì, 48 – 00178 Roma - Tel. 06/718.39.58 – Fax 06/718.77.09 – N.Verde 800.078.078

Email: info@aryaclima.it – Sito Internet: www.aryaclima.it

Cod.Fisc. 08579200588 – Part.Iva 02092841002 C.C.I.A.A. 665745 – Iscr. Trib. Roma n. 9480/88

Tutte le nostre Pompe di Calore ARIA/ARIA sono dotate di variatore di velocità (INVERTER).

LINEA LIGHT COMMERCIAL

MARCA	PRODOTTO	CODICE	POTENZA TERMCA NOM.(KW)	COP	INVERTER
ARYA	CAPRI18-UI	MUEU-18HRFNX-QRD0W	5.57	3.71	SI
ARYA	COMM18-UE	MOX330U-18HFN8-QRD0W			
ARYA	CAPRI24-UI	MUEU-24HRFNX-QRD0W	7.62	3.72	SI
ARYA	COMM24-UE	MOX430U-24HFN8-QRD0W			
ARYA	SORRENTO12-UI	MCA3U-12HRFNX-QRD0W	3.81	3.74	SI
ARYA	COMM12-UE	MOX230-12HFN8-QRD0W			
ARYA	SORRENTO18-UI	MCA3U-18HRFNX-QRD0W	5.37	3.71	SI
ARYA	COMM18-UE	MOX330U-18HFN8-QRD0W			
ARYA	SORRENTO24-UI	MCD1-24HRFNX-QRD0W	7.62	4.01	SI
ARYA	COMM24-UE	MOX430U-24HFN8-QRD0W			
ARYA	SORRENTO36-UI	MCD1-36HRFN8-QRD0W	11,14	3,71	SI
ARYA	COMM36-UE MON.	MOD30U-36HFN8-QRD0W			
ARYA	SORRENTO36-UI	MCD1-36HRFN8-QRD0W	11,14	3,71	SI
ARYA	COMM36-UE TRIF.	MOD30U-36HFN8-RRD0W			
ARYA	MAIORI12-UI	MTIU-12HWFNX-QRD0W	3.61	3.71	SI
ARYA	COMM12-UE	MOX230-12HFN8-QRD0W			
ARYA	MAIORI18-UI	MTIU-18HWFNX-QRD0W	5.47	3.71	SI
ARYA	COMM18UE	MOX330U-18HFN8-QRD0W			
ARYA	MAIORI24-UI	MTI-24HWFNX-QRD0	7.62	4.01	SI
ARYA	COMM24-UE	MOX430U-24HFN8-QRD0W			

I valori di C.O.P. ed E.E.R fanno riferimento alle condizioni elencate nelle norme UNI EN 14511 e sono emesse solo per finalità connesse all'adempimento delle pratiche relative alle detrazioni fiscali.

Le specifiche tecniche in questo documento sono soggette a modifiche senza preavviso in modo che ARYA possa portare le ultime innovazioni ai propri clienti.

Termoidraulica Agostini & Figli S.r.l.
DISTRIBUTORE ESCLUSIVO ITALIA

Sede Legale e Deposito:

Via Cariatì, 48 – 00178 Roma - Tel. 06/718.39.58 – Fax 06/718.77.09 – N.Verde 800.078.078

Email: info@aryaclima.it – Sito Internet: www.aryaclima.it

Cod.Fisc. 08579200588 – Part.Iva 02092841002 C.C.I.A.A. 665745 – Iscr. Trib. Roma n. 9480/88