

CE Declaration of Conformity

La Termoidraulica Agostini & Figli S.r.l., con sede in Via Cariatì, 48 - 00178 Roma, Italia, codice fiscale 08579200588 dichiara che i prodotti a marchio **ARYA** sono stati progettati e prodotti presso:

TCL Air Conditioner (Zhongshan) Co., Ltd. NO.59 Nantou Road West, Nantou Town, Zhongshan City.

I PRODOTTI SONO CONFORMI ALLE SEGUENTI NORMATIVE:

LVD - <2014/35/EU >

EN 60335-2-40:2003+A11:2004+A12:2005+A1:2006+A2:2009+A13:2012

EN 60335-1:2012+A11:2014+A13:2017+A1:2019 + A14: 2019 + A2: 2019

EN 62233: 2008

EMC - <2014/30/EU >

EN 55014-1:2017

EN 55014-2: 2015

EN61000-3-2:2019

EN61000-3-3:2013+A1:2019

ERP - <2009/125/EC, 2017/1369/EU>

EC Regulation 206/2012: 2012-03-06

EC Regulation 626/2011: 2011-05-04

EN 14825:2016

EN 12102:2017

RoHS < 2011/65/EU & (EU) 2015/863>

Date

24 Febbraio 2022

Executive manager

TERMOIDRAULICA
AGOSTINI & Figli Srl
Amministratore Delegato



Si certifica che I prodotti elencati in seguito rispondono ai requisiti dell'articolo 9 comma 2 bis - allegato H - del D.M. 19 febbraio 2007 già modificato dal D.M. 26 ottobre 2007 e coordinato con D.M. 7 aprile 2008, attuativo della Legge Finanziaria 2008 ("Decreto edifici") richiamato dalla L.220 del 13 dicembre 2010 oltre che dai D.L. 63 del 4 giugno 2013, D.L. 90 del 3 agosto 2013, L 147 del 27 Dicembre 2013, L 208 del 28 Dicembre 2015, L 232 del 11 Dicembre 2016, L 205 del 27 Dicembre 2017 , L 145 del 30 Dicembre 2018 e L 160 del 27 Dicembre 2019 .

Modelli in pompa di calore reversibile dotati di variatore di velocità (**Inverter**) Aria/ Aria

LINEA RESIDENZIALE

TIPOLOGIA DI PRODOTTO	MARCA	MODELLO	CODICE UNITA' ESTERNA	CODICE UNITA' INTERNA	CAPACITA' FREDDO KW	CAPACITA' CALDO KW	INVERTER	COP
SPLIT	ARYA	PALMAROLA PARETE - 9000	TAC-09CHSD/TP21I	TAC-09CHSD/TP21I	9	2,63	SI	3,73
SPLIT	ARYA	PALMAROLA PARETE - 12000	TAC-12CHSD/TP21I	TAC-12CHSD/TP21I	12	3,43	SI	3,71
SPLIT	ARYA	PALMAROLA PARETE - 18000	TAC-18CHSD/TP11I	TAC-18CHSD/TP11I	18	5,13	SI	3,71
SPLIT	ARYA	PALMAROLA PARETE - 24000	TAC-24CHSD/TP11I	TAC-24CHSD/TP11I	24	7,05	SI	3,71
MULTISPLIT	ARYA	MULTI PALMAROLA 2-14	FMA-14I2HD/DVO	TAC-09CHSD/TP21I	9	2,51	SI	3,73
MULTISPLIT	ARYA	MULTI PALMAROLA 2-14	FMA-14I2HD/DVO	TAC-12CHSD/TP21I	12	3,28	SI	3,71
MULTISPLIT	ARYA	MULTI PALMAROLA 2-14	FMA-14I2HD/DVO	2 X TAC-09CHSD/TP21I	9+9	5,19	SI	3,74
MULTISPLIT	ARYA	MULTI PALMAROLA 2-14	FMA-14I2HD/DVO	TAC-09CHSD/TP21I + TAC-12CHSD/TP21I	9+12	5,19	SI	3,74
MULTISPLIT	ARYA	MULTI PALMAROLA 2-14	FMA-14I2HD/DVO	2 X TAC-12CHSD/TP21I	12+12	5,19	SI	3,71
MULTISPLIT	ARYA	MULTI PALMAROLA 2-18	FMA-18I2HD/DVO	TAC-09CHSD/TP21I	9	2,51	SI	3,77
MULTISPLIT	ARYA	MULTI PALMAROLA 2-18	FMA-18I2HD/DVO	TAC-12CHSD/TP21I	12	3,28	SI	3,77
MULTISPLIT	ARYA	MULTI PALMAROLA 2-18	FMA-18I2HD/DVO	2 X TAC-09CHSD/TP21I	9+9	5,21	SI	3,73
MULTISPLIT	ARYA	MULTI PALMAROLA 2-18	FMA-18I2HD/DVO	TAC-09CHSD/TP21I + TAC-12CHSD/TP21I	9+12	5,32	SI	3,73

MULTISPLIT	ARYA	MULTI PALMAROLA 2-18	FMA-18I2HD/DVO	2 X TAC-12CHSD/TP21I	12+12	5,32	SI	3,73
MULTISPLIT	ARYA	MULTI PALMAROLA 3-27	FMA-27I3HD/DVO	TAC-09CHSD/TP21I	9	2,51	SI	3,77
MULTISPLIT	ARYA	MULTI PALMAROLA 3-27	FMA-27I3HD/DVO	TAC-12CHSD/TP21I	12	3,28	SI	3,77
MULTISPLIT	ARYA	MULTI PALMAROLA 3-27	FMA-27I3HD/DVO	2 X TAC-09CHSD/TP21I	9+9	5,86	SI	3,73
MULTISPLIT	ARYA	MULTI PALMAROLA 3-27	FMA-27I3HD/DVO	TAC-09CHSD/TP21I + TAC-12CHSD/TP21I	9+12	6,10	SI	3,73
MULTISPLIT	ARYA	MULTI PALMAROLA 3-27	FMA-27I3HD/DVO	2 X TAC-12CHSD/TP21I	12+12	6,10	SI	3,72
MULTISPLIT	ARYA	MULTI PALMAROLA 3-27	FMA-27I3HD/DVO	3 X TAC-09CHSD/TP21I	9+9+9	7,98	SI	3,73
MULTISPLIT	ARYA	MULTI PALMAROLA 3-27	FMA-27I3HD/DVO	2 X TAC-09CHSD/TP21I + TAC-12CHSD/TP21I	9+9+12	7,99	SI	3,73
MULTISPLIT	ARYA	MULTI PALMAROLA 3-27	FMA-27I3HD/DVO	TAC-09CHSD/TP21I + 2 X TAC-12CHSD/TP21I	9+12+12	7,98	SI	3,71
MULTISPLIT	ARYA	MULTI PALMAROLA 3-27	FMA-27I3HD/DVO	3 X TAC-12CHSD/TP21I	12+12+12	7,99	SI	3,71

I valori di C.O.P. ed E.E.R fanno riferimento alle condizioni elencate nelle norme UNI EN 14511 e sono emesse solo per finalità connesse all'adempimento delle pratiche relative alle detrazioni fiscali.

Le specifiche tecniche in questo documento sono soggette a modifiche senza preavviso in modo che ARYA possa portare le ultime innovazioni ai propri clienti.

Date

24 Febbraio 2022

Executive manager

TERMOIDRAULICA
AGOSTINI & Figli Srl
Amministratore Delegato