

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' ALLE PRESCRIZIONI CEI 0-21: 2022-03
DECLARATION OF CONFORMITY WITH CEI REQUIREMENTS 0-21: 2022 - 03

Con la presente dichiarazione, resa ai sensi degli artt.46 e 47 DPR 28 Dicembre 2000, n 445, consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del citato DPR per false attestazioni e dichiarazioni mendaci, il Sottoscritto FABRIZIO AGOSTINI in qualità di Presidente del C.d.A. della società Termoidraulica Agostini & Figli S.R.L

With this declaration, made pursuant to articles 46 and 47 of the Presidential Decree of 28 December 2000, n. 445, aware of the responsibilities and criminal sanctions provided for by the art. 76 of the aforementioned Presidential Decree for false claims and misleading statements, the undersigned FABRIZIO AGOSTINI as Chairman of the company Termoidraulica Agostini & Figli S.R.L

**DICHIARA
DECLARES**

Che gli inverter di propria costruzione di cui al nella relazione allegata, sono conformi alle prescrizioni della norma CEI 0-21: 2022-03. Attesta altresì che la produzione dei dispositivi avviene in regime di qualità (secondo ISO 9001, ed. 2000 e s.m.i.)

That the inverters of its own construction referref to in th attached report comply with the requirements of the CEI 0-21: 2022-03 standard. It also certifies that the produciton of the devices takes place under a quality regime (according to ISO 9001, ed.2000 and subsequent amendements)

Firma

Signature


TERMOIDRAULICA
AGOSTINI & Figli Srl
Amministratore Delegato



REPUBLICCA ITALIANA

MINISTERO DELL'INTERNO

CA87740II



COGNOME / SURNAME

AGOSTINI

NOME / NAME

FABRIZIO

LUOGO E DATA DI NASCITA
PLACE AND DATE OF BIRTH

ROMA (RM) 05.10.1965

SESSO
SEX

M

STATURA
HEIGHT

172

EMISSIONE / ISSUING

18.03.2021

FIRMA DEL TITOLARE
HOLDER'S SIGNATURE





MOE6

CITTADINANZA
NATIONALITY

ITA

SCADENZA / EXPIRY

05.10.2031

567555



Signature

TERMIDRAULICA
AGOSTINI & Figli Srl
Amministrazione Delegata

CERTIFICATE OF CONFORMITY

CERTIFICATO DI CONFORMITÀ

Issued to: Afore New Energy Technology (Shanghai) Co., Ltd.
Rilasciato a: Building 7, No.333 Wanfang Rd, Minhang District, Shanghai, China

For the product: PV grid-connected inverter
Tipo prodotto:

Trade name:
Marchio:



Type/Model: HNS1000TL-1, HNS1500TL-1, HNS2000TL-1, HNS2500TL-1, HNS3000TL-1
Riferimento modello:

Ratings: See Annex
Dati di targa:

Manufactured by: Afore New Energy Technology (Shanghai) Co., Ltd.
Costruttore: Building 7, No.333 Wanfang Rd, Minhang District, Shanghai, China

Requirements: CEI 0-21:2022-03
Requisiti: *Regola tecnica di riferimento per la connessione di Utenti attivi e passivi alle reti BT delle imprese distributrici di energia elettrica*

This Test Certificate is granted on account of an examination by DEKRA, the results of which are laid down in a confidential file no. 6170209.50
Il presente certificato è rilasciato a causa di un esame da parte di DEKRA, i cui risultati sono riportati in un file riservato n. 6170209.50

The examination has been carried out on one single specimen or several specimens of the product, submitted by the manufacturer. The certificate does not include an assessment of the manufacturer's production. Conformity of his production with the specimen tested by DEKRA is not the responsibility of DEKRA.
Il sottoscritto dichiara che il prodotto di cui sopra è conforme ai requisiti tecnici menzionati. Questo attestato di conformità è rilasciato sulla base dei risultati di prova riferiti nel rapporto sopra menzionato. La valutazione non include una verifica della produzione di serie né del luogo di produzione.

Shanghai, 7 October 2023
It expires at the latest on: 7 October 2028

Certificate Number: 6170209.01COC

DEKRA Testing and Certification (Shanghai) Ltd.

Cliff Lin
Certification Manager

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Cliff Lin".

© Integral publication of this certificate and adjoining reports is allowed

Accreditation of the certification body by IAS according to ISO/IEC 17065 for products.
Accreditation is valid in the areas of certification mentioned in the certificate.



PCA-141

DEKRA Testing and Certification (Shanghai) Ltd.
3F #250 Jiangchangsan Road Shibei Hi-Tech Park, 200436 Jing'an District, Shanghai, China
T +86 21 6056 7666 F +86 21 6056 7555 www.dekra-product-safety.com

Document no. : 6170209.01COC

Ratings of the testing PV grid-connected inverter:

Valutazioni del test Inverter fotovoltaico connesso alla rete:

Specifications table					
Model	HNS1000T L-1	HNS1500T L-1	HNS2000T L-1	HNS2500T L-1	HNS3000T L-1
PV input					
P pv Max(W)	1500	2250	3000	3750	4200
Vmax PV (Vdc) (absolute Max.)	500	500	500	500	500
Isc PV (absolute Max.) (A)	18	18	18	18	18
Number MPP trackers	1	1	1	1	1
Number input strings	1	1	1	1	1
Max. PV input current (A)	14	14	14	14	14
MPPT voltage range (Vdc)	50-500	50-500	50-500	50-500	50-500
Vdc range @ full power (Vdc)	70-500	110-500	145-500	180-500	220-500
AC Grid (output)					
Normal AC Voltage (VAC)	L/N/PE, 220Vac, 230Vac, 240Vac				
Frequency (Hz)	50 / 60				
Normal AC Current (A)	4.4	6.6	8.7	10.9	13.1
Max. cont. output current (A)	6	9	12	13	15
Normal Power (W)	1000	1500	2000	2500	3000
Rated Apparent Power (VA)	1000	1500	2000	2500	3000
Max. cont. Power (W)	1000	1500	2000	2500	3000
Max. cont. Apparent Power (VA)	1000	1500	2000	2500	3000
Power factor(adjustable)	1.0(-0.8~ +0.8)				
Others					
Protective class	Class I				
Ingress protection (IP)	IP65				
Temperature (℃)	-25℃ to +60℃ (Derating 45℃)				
Inverter Isolation	Non-isolated				
Overvoltage category	OVC III (AC Main), OVC II (PV)				
Software version	V06				

Document no. : 6170209.01COC

Type of generating unit:

Tipologia di apparato:

Static Conversion Device <i>Dispositivo di conversione statica</i>	Interface Protection <i>Protezione di interfaccia</i>	Interface Protection Device <i>Dispositivo di interfaccia</i>	Rotating Generator Device <i>Dispositivo di generazione rotante</i>
Yes/Sì	Yes/Sì	Yes/Sì	No

REMARK: the device is capable to limit the I_{dc} to 0.5% of the nominal current

NOTA: Il dispositivo è in grado di limitare la I_{dc} allo 0.5% della corrente nominale

Firmware release (SW): V06

Revisione firmware (SW): V06

Testing Laboratory:

Laboratorio prove:

Testing Laboratory for CEI 0-21:2022-03

DEKRA Testing and Certification (Suzhou) Co., Ltd.

No. 99, Hongye Road, Suzhou Industrial Park Suzhou, 215006, P.R. China

Accreditation Number: L5313 (CNAS-ILAC)

Testing Laboratory for EMC:

1. Intertek Testing Services Shanghai

Building No.86, 1198 Qinzhou Road (North), Caohejing Development Zone, Shanghai 200233, China

Accreditation Number: 3309.02 (A2LA-ILAC)

2. Shanghai Inspection and Testing Institute of Instruments and Automation Systems Co., Ltd.

No.103, Caobao Road, Xuhui District, Shanghai, China

Accreditation Number: L0130 (CNAS-ILAC)

--- End ---