

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' ALLE PRESCRIZIONI CEI 0-21: 2022-03
DECLARATION OF CONFORMITY WITH CEI REQUIREMENTS 0-21: 2022 - 03

Con la presente dichiarazione, resa ai sensi degli artt.46 e 47 DPR 28 Dicembre 2000, n 445, consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del citato DPR per false attestazioni e dichiarazioni mendaci, il Sottoscritto FABRIZIO AGOSTINI in qualità di Presidente del C.d.A. della società Termoidraulica Agostini & Figli S.R.L

With this declaration, made pursuant to articles 46 and 47 of the Presidential Decree of 28 December 2000, n. 445, aware of the responsibilities and criminal sanctions provided for by the art. 76 of the aforementioned Presidential Decree for false claims and misleading statements, the undersigned FABRIZIO AGOSTINI as Chairman of the company Termoidraulica Agostini & Figli S.R.L

**DICHIARA
DECLARES**

Che gli inverter di propria costruzione di cui al nella relazione allegata, sono conformi alle prescrizioni della norma CEI 0-21: 2022-03. Attesta altresì che la produzione dei dispositivi avviene in regime di qualità (secondo ISO 9001, ed. 2000 e s.m.i.)

That the inverters of its own construction referref to in th attached report comply with the requirements of the CEI 0-21: 2022-03 standard. It also certifies that the produciton of the devices takes place under a quality regime (according to ISO 9001, ed.2000 and subsequent amendements)

Firma

Signature

TERMOIDRAULICA
AGOSTINI & Figli Srl
Fabrizio Agostini

REPUBBLICA ITALIANA
MINISTERO DELL'INTERNO

CA87740II

CARTA DI IDENTITÀ / IDENTITY CARD
COMUNE DI / MUNICIPALITY
ROMA

COGNOME / SURNAME
AGOSTINI
NAME / NAME
FABRIZIO

LUOGO E DATA DI NASCITA
PLACE AND DATE OF BIRTH
ROMA (RM) 05.10.1965

SESSO
SEX
M

STATURA
HEIGHT
172

CITTADINANZA
NATIONALITY
ITA

EMISSIONE / ISSUING
18.03.2021

SCADENZA / EXPIRY
05.10.2031

FIRMA DEL TITOLARE
HOLDER'S SIGNATURE

567555



Signature

TERMIDRAULICA
AGOSTINI & Figli Srl
Amn. e Delegato

CERTIFICATE OF CONFORMITY

CERTIFICATO DI CONFORMITÀ

Issued to: Afore New Energy Technology (Shanghai) Co., Ltd.
Rilasciato a: Build No.7, 333 Wanfang Road, Minhang District, Shanghai, China

For the product: On-Grid PV Inverter
Tipo prodotto:

Trade name:
Marchio:



Type/Model: BNT003KTL, BNT004KTL, BNT005KTL, BNT006KTL, BNT008KTL, BNT010KTL,
Riferimento modello: BNT012KTL, BNT013KTL, BNT015KTL, BNT017KTL, BNT020KTL, BNT025KTL

Ratings: See Annex
Dati di targa:

Manufactured by: Afore New Energy Technology (Shanghai) Co., Ltd.
Costruttore: Build No.7, 333 Wanfang Road, Minhang District, Shanghai, China


Requirements: CEI 0-21:2022-03
Requisiti: Regola tecnica di riferimento per la connessione di Utenti attivi e passivi alle reti BT delle imprese distributrici di energia elettrica

This Test Certificate is granted on account of an examination by DEKRA, the results of which are laid down in a confidential file no. 6148888.50
Il presente certificato è rilasciato a causa di un esame da parte di DEKRA, i cui risultati sono riportati in un file riservato n. 6148888.50

The examination has been carried out on one single specimen or several specimens of the product, submitted by the manufacturer. The certificate does not include an assessment of the manufacturer's production. Conformity of his production with the specimen tested by DEKRA is not the responsibility of DEKRA.
Il sottoscritto dichiara che il prodotto di cui sopra è conforme ai requisiti tecnici menzionati. Questo attestato di conformità è rilasciato sulla base dei risultati di prova riferiti nel rapporto sopra menzionato. La valutazione non include una verifica della produzione di serie né del luogo di produzione.

Shanghai, 22 February 2023 Certificate Number: 6148888.01COC
It expires at the latest on: 22 February 2028

DEKRA Testing and Certification (Shanghai) Ltd.


Cliff Lin
Certification Manager

© Integral publication of this certificate and adjoining reports is allowed

Accreditation of the certification body by IAS according to ISO/IEC 17065 for products.
Accreditation is valid in the areas of certification mentioned in the certificate.

DEKRA Testing and Certification (Shanghai) Ltd.
3F #250 Jiangchangsan Road Shibei Hi-Tech Park, 200436 Jing'an District, Shanghai, China
T +86 21 6056 7666 F +86 21 6056 7555 www.dekra-product-safety.com



Document no. : 6148888.01COC

Ratings of the testing On-Grid PV Inverter:

Valutazioni del test On-Grid PV Inverter:

Specifications table				
Model	BNT003KTL	BNT004KTL	BNT005KTL	BNT006KTL
PV input				
Max PV power (W)	5100	6000	7500	9000
Vmax PV (Vdc) (absolute Max.)	1100	1100	1100	1100
Isc PV (absolute Max.) (A)	25 x 2	25 x 2	25 x 2	25 x 2
Max. PV input current (A)	15 x 2	15 x 2	15 x 2	15 x 2
Number MPP trackers	2	2	2	2
Number input strings	1/1	1/1	1/1	1/1
MPPT voltage range (Vdc)	150-1000	150-1000	150-1000	150-1000
Vdc range @ full power (Vdc)	200-850	200-850	200-850	250-850
AC Grid (output)				
Normal AC Voltage (VAC)	3P+N+PE/3P+PE 230/400			
Frequency (Hz)	50			
Normal AC Current (A)	4.4	5.8	7.3	8.7
Max. cont. output current (A)	5.3	7	8.5	10.5
Normal Power (W)	3000	4000	5000	6000
Rated Apparent Power (VA)	3000	4000	5000	6000
Max. cont. Power (W)	3000	4000	5000	6000
Max. cont. Apparent Power (VA)	3000	4000	5000	6000
Power factor(adjustable)	1.0 (-0.8~ +0.8)			
Others				
Protective class	Class I			
Ingress protection (IP)	IP65			
Temperature (°C)	-25°C to +60°C (Derating 45°C)			
Inverter Isolation	Non-isolated			
Overvoltage category	OVC III (AC Main), OVC II (PV)			

Document no. : 6148888.01COC

Specifications table				
Model	BNT008KTL	BNT010KTL	BNT012KTL	BNT013KTL
PV input				
Max PV power (W)	12000	15000	18000	19500
Vmax PV (Vdc) (absolute Max.)	1100	1100	1100	1100
Isc PV (absolute Max.) (A)	25 x 2	25 x 2	25 x 2	25 x 2
Max. PV input current (A)	15 x 2	15 x 2	15 x 2	15 x 2
Number MPP trackers	2	2	2	2
Number input strings	1/1	1/1	1/1	1/1
MPPT voltage range (Vdc)	150-1000	150-1000	150-1000	150-1000
Vdc range @ full power (Vdc)	300-850	500-850	500-850	500-850
AC Grid (output)				
Normal AC Voltage (VAC)	3P+N+PE/3P+PE 230/400			
Frequency (Hz)	50			
Normal AC Current (A)	11.6	14.5	17.4	18.9
Max. cont. output current (A)	13.5	17	21.5	22
Normal Power (W)	8000	10000	12000	13000
Rated Apparent Power (VA)	8000	10000	12000	13000
Max. cont. Power (W)	8000	10000	12000	13000
Max. cont. Apparent Power (VA)	8000	10000	12000	13000
Power factor(adjustable)	1.0 (-0.8~ +0.8)			
Others				
Protective class	Class I			
Ingress protection (IP)	IP65			
Temperature (°C)	-25°C to +60°C (Derating 45°C)			
Inverter Isolation	Non-isolated			
Overvoltage category	OVC III (AC Main), OVC II (PV)			

Document no. : 6148888.01COC

Specifications table				
Model	BNT015KTL	BNT017KTL	BNT020KTL	BNT025KTL
PV input				
Max PV power (W)	22500	25500	30000	37500
Vmax PV (Vdc) (absolute Max.)	1100	1100	1100	1100
Isc PV (absolute Max.) (A)	30 + 48	48 x 2	48 x 2	48 x 2
Max. PV input current (A)	20 + 32	32 x 2	32 x 2	32 x 2
Number MPP trackers	2	2	2	2
Number input strings	1/2	2/2	2/2	2/2
MPPT voltage range (Vdc)	150-1000	150-1000	150-1000	150-1000
Vdc range @ full power (Vdc)	500-850	500-850	500-850	500-850
AC Grid (output)				
Normal AC Voltage (VAC)	3P+N+PE/3P+PE 230/400			
Frequency (Hz)	50			
Normal AC Current (A)	21.8	24.7	29	36.3
Max. cont. output current (A)	27	30	32	40
Normal Power (W)	15000	17000	20000	25000
Rated Apparent Power (VA)	15000	17000	20000	25000
Max. cont. Power (W)	15000	17000	20000	25000
Max. cont. Apparent Power (VA)	15000	17000	20000	25000
Power factor(adjustable)	1.0 (-0.8~ +0.8)			
Others				
Protective class	Class I			
Ingress protection (IP)	IP65			
Temperature (°C)	-25°C to +60°C (Derating 45°C)			
Inverter Isolation	Non-isolated			
Overvoltage category	OVC III (AC Main), OVC II (PV)			

Document no. : 6148888.01COC

Type of generating unit:

Tipologia di apparato:

Static Conversion Device <i>Dispositivo di conversione statica</i>	Interface Protection <i>Protezione di interfaccia</i>	Interface Protection Device <i>Dispositivo di interfaccia</i>	Rotating Generator Device <i>Dispositivo di generazione rotante</i>
Yes/Sì	Yes/Sì	Yes/Sì	No

REMARK: the device is capable to limit the I_{dc} to 0.5% of the nominal current

NOTA: Il dispositivo è in grado di limitare la I_{dc} allo 0.5% della corrente nominale

Firmware release (SW): V06

Revisione firmware (SW): V06

Testing Laboratory:

Laboratorio prove:

Testing Laboratory for CEI 0-21:2022-03

DEKRA Testing and Certification (Suzhou) Co., Ltd.

No. 99, Hongye Road, Suzhou Industrial Park Suzhou, 215006, P.R. China

Accreditation Number: L5313 (CNAS-ILAC)

Testing Laboratory for EMC:

1. Intertek Testing Services Shanghai

Building No.86, 1198 Qinzhou Road (North), Caohejing Development Zone, Shanghai 200233, China

Accreditation Number: 3309.02 (A2LA-ILAC)

2. Shanghai Inspection and Testing Institute of Instruments and Automation Systems Co., Ltd.

No.103, Caobao Road, Xuhui District, Shanghai, China

Accreditation Number: L0130 (CNAS-ILAC)

--- End ---