

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ ALLA NORMA CEI 0-21

Sez. A	I seguenti generatori rispettano le prescrizioni della norma CEI 0-21 ed. 2022-03												
	Costruttore	Afore New Energy Technology (Shanghai) Co., Ltd. Building 7, No.333 Wanfang Rd, Minhang District, Shanghai, China											
	Tipo Apparecchiatura	Inverter fotovoltaico con sistema di accumulo di energia in batteria											
	Marca												
	N. fasi	☐ Monofase ☒ Trifase Frequenza: 50 Hz Tensione (F-F): 400 V											
	Energia primaria utilizzata	Solare											
	Modello del generatore	AF3K-TH AF3K-THP	AF4K-TH AF4K-THP	AF5K-TH AF5K-THP	AF6K-TH AF6K-THP	AF8K-TH AF8K-THP	AF10K-TH AF10K-THP	AF12K-TH AF12K-THP	AF15K-TH	AF17K-TH	AF20K-TH	AF25K-TH	AF30K-TH
	Potenza Nominale (kW)	3	4	5	6	8	10	12	15	17	20	25	30
Il generatore:	- È idoneo per installazione in impianti con potenza superiore a 11,08 kW - È in grado di limitare la I_{dc} allo 0,5% della corrente nominale - Utilizza una funzione di protezione sensibile alla corrente continua												
Sez. B	Caratteristiche del sistema di protezione di interfaccia												
	Costruttore	Afore New Energy Technology (Shanghai) Co., Ltd.											
	Modello	AF3K-TH AF3K-THP	AF4K-TH AF4K-THP	AF5K-TH AF5K-THP	AF6K-TH AF6K-THP	AF8K-TH AF8K-THP	AF10K-TH AF10K-THP	AF12K-TH AF12K-THP	AF15K-TH	AF17K-TH	AF20K-TH	AF25K-TH	AF30K-TH
	Tipo	• Integrata											
Sez. C	Caratteristiche del convertitore statico												
	Modello del convertitore statico	AF3K-TH AF3K-THP	AF4K-TH AF4K-THP	AF5K-TH AF5K-THP	AF6K-TH AF6K-THP	AF8K-TH AF8K-THP	AF10K-TH AF10K-THP	AF12K-TH AF12K-THP	AF15K-TH	AF17K-TH	AF20K-TH	AF25K-TH	AF30K-TH
	Costruttore del convertitore statico	Afore New Energy Technology (Shanghai) Co., Ltd.											
	Versione firmware	1.01											
	Potenza nominale del convertitore (P _{NINV}) (kW)	3	4	5	6	8	10	12	15	17	20	25	30
Sez. E	Caratteristiche del Sistema di Accumulo (SdA)												

Phone: +86-21-54326236 Fax: +86-21-54326136 Email: info@aforeenergy.com												
Modello	AF3K-TH AF3K-THP	AF4K-TH AF4K-THP	AF5K-TH AF5K-THP	AF6K-TH AF6K-THP	AF8K-TH AF8K-THP	AF10K-TH AF10K-THP	AF12K-TH AF12K-THP	AF15K-TH	AF17K-TH	AF20K-TH	AF25K-TH	AF30K-TH
Psn (Potenza di scarica nominale) (kW)	3	4	5	6	8	10	12	15	17	20	25	30
Pcn (Potenza di carica nominale) (kW)	3	4	5	6	8	10	12	15	17	20	25	30
Psmax (Potenza di scarica massima) (kW)	3	4	5	6	8	10	12	15	17	20	25	30
Pcmax (Potenza di carica massima) (kW)	3	4	5	6	8	10	12	15	17	20	25	30
Tipologia	Bidirezionale											
Note	-											
Batterie utilizzabili per i convertitori statici sopra riportati												
Marca	Dongguan ZWAYN New Energy Co., Ltd											
Tecnologia	elettrochimica al Litio (Lithium-ion)											
Modelli batterie	HV-BOX3 204V-50Ah	HV-BOX3 256V-50Ah	HV-BOX3 307V-50Ah	HV-BOX3 358V-50Ah	HV-BOX3 410V-50Ah	HV-BOX3 460V-50Ah	HV-BOX3 512V-50Ah					
Modelli BMS	Integrato											
Capacità nominale (kWh)	10.24	12.8	15.36	17.92	20.48	23.04	25.6					
CUS (Capacità Utile di Sistema) (kWh)	8.160	10.24	12.288	14.336	16.384	18.432	20.48					
Versione firmware BMS	1.0.4											
N. Moduli	4-10											
Note	- Le batterie non sono integrate nell'inverter e devono essere installate secondo le normative locali. - I modelli riportati sono utilizzabili per il collegamento in parallelo - Eventuali discrepanze con le capacità riportate sull'etichetta o sulla scheda tecnica sono dovute all'arrotondamento da parte dell'ente certificatore											
Riferimenti dei laboratori che hanno eseguito le prove e dei relativi rapporti di prova (RdP)												

	Metodo prescelto	Prove eseguite da laboratorio accreditato
	Rapporti di prova (RdP)	6186120.50
	Emessi da: Numero accreditamento: Rif. Ente accreditamento:	DEKRA Testing and Certification (Suzhou) Co., Ltd, Accreditamento a IAS, N°6186120.01COC. Accreditamento secondo norme DIN EN ISO/IEC 17065
Sez. I	Dichiarazione di conformità del costruttore alle prescrizioni della norma CEI 0-21:2022-03	
	Con la presente dichiarazione, redatta ai sensi dell’articolo 47 del DPR 28 Dicembre 2000, n°445, il sottoscritto, Xinghe Chen, in qualità di legale rappresentante della Società Afore New Energy Technology (Shanghai) Co., Ltd, con sede in Building 7, No.333 Wanfang Rd, Minhang District, Shanghai, China, P. IVA 91310000561932991K, iscritta al registro delle imprese della pretura di None (Cina) con numero di registrazione 00000000202009040020. DICHIARA che gli inverter di propria costruzione e i relativi sistemi di accumulo di cui alle precedenti sezioni sono conformi alle prescrizioni contenute nella norma CEI 0-21:2022-03. Attesta altresì che la produzione dei dispositivi avviene in regime di qualità (secondo ISO 9001, ed. 2000 e s.m.i.)	

Shanghai, 14.3.2025

Afore New Energy Technology (Shanghai) Co., Ltd.
Xinghe Chen, CEO



The Ministry of Foreign Affairs of the People's Republic of China requests all civil and military authorities of foreign countries to allow the bearer of this passport to pass freely and afford assistance in case of need.

护照
PASSPORT

护照号码/Passport No.

CHN

EM5232998

姓名/Name

陈星和
CHEN, XINGHE

性别 / Sex

国籍 / Nationality

出生日期 / Date of birth

男/M

中国/CHINESE

20 DEC 1966

出生地点/Place of birth

浙江/ZHEJIANG

签发日期/Date of issue

22 5月/MAY 2024

签发地点/Place of issue

上海 / SHANGHAI

有效期至/Date of expiry

21 5月/MAY 2034

签发机关/Authority

中华人民共和国国家移民管理局
National Immigration Administration, PRC

持照人签名 / Bearer's signature

[illegible]

EM52329982CHN6612201M3405215LDMCNAMEHLKMNA932

CERTIFICATE OF CONFORMITY

CERTIFICATO DI CONFORMITÀ

Issued to: Afore New Energy Technology (Shanghai) Co., Ltd.
Rilasciato a: Building 7, No.333 Wanfang Rd, Minhang District, Shanghai, China

For the product: Hybrid Inverter
Tipo prodotto:

Trade name:
Marchio:



Type/Model: AF3K-TH, AF4K-TH, AF5K-TH, AF6K-TH, AF8K-TH, AF10K-TH, AF12K-TH
Riferimento modello: AF15K-TH, AF17K-TH, AF20K-TH, AF25K-TH, AF30K-TH
AF3K-THP, AF4K-THP, AF5K-THP, AF6K-THP, AF8K-THP, AF10K-THP, AF12K-THP

Ratings: See Annex
Dati di targa:

Manufactured by: Afore New Energy Technology (Shanghai) Co., Ltd.
Costruttore: Building 7, No.333 Wanfang Rd, Minhang District, Shanghai, China

Requirements: CEI 0-21:2022-03
Requisiti: Regola tecnica di riferimento per la connessione di Utenti attivi e passivi alle reti BT delle imprese distributrici di energia elettrica

The tested models are suitable for installation in systems with a total power greater than 11.08 kW.
I modelli testati sono adatti per l'installazione in sistemi con potenza di uscita maggiore di 11.08 kW.
This Test Certificate is granted on account of an examination by DEKRA, the results of which are laid down in a confidential file no. 6186120.50
Il presente certificato è rilasciato a causa di un esame da parte di DEKRA, i cui risultati sono riportati in un file riservato n. 6186120.50

The examination has been carried out on one single specimen of the product. The certificate does not include an assessment of the manufacturer's production. Conformity of his production with the specimen tested by DEKRA is not the responsibility of DEKRA.

L'esame è stato effettuato su un unico esemplare del prodotto. Questo attestato di conformità è rilasciato sulla base dei risultati di prova riferiti nel rapporto sopra menzionato. La valutazione non include una verifica della produzione di serie né del luogo di produzione.

This Test Certificate expires at the latest on 2029-08-15 or expires upon withdrawal of one of the above mentioned standards.

Il presente certificato di prova scade al più tardi il 2029-08-15 o scade al momento del ritiro di uno dei suddetti standard.

Shanghai, 15 August 2024

Certificate Number: 6186120.01COC

DEKRA Testing and Certification (Shanghai) Ltd.


Cliff Lin
Certification Manager



© Integral publication of this certificate and adjoining reports is allowed

DEKRA Testing and Certification (Shanghai) Ltd.

No.250, Jiangchangsan Road, Jing'an District, Shanghai, 200436 People's Republic of China

T +86 21 6056 7600 F +86 21 6056 7555 www.dekra-product-safety.com

ESA-CER-F021 v4.1

Document no. : 6186120.01COC

Ratings of the testing Hybrid Inverter:

Valutazioni dell'invertitore ibrido di prova:

Model list / Ratings of the test product				
Model	AF3K-TH	AF4K-TH	AF5K-TH	AF6K-TH
PV input				
P pv Max(kW)	5	6	7.5	9
Vmax PV (Vdc) (absolute Max.)	1000	1000	1000	1000
Isc PV (absolute Max.) (A)	30*2	30*2	30*2	30*2
Number MPP trackers	2	2	2	2
Number input strings	1/1	1/1	1/1	1/1
Max. PV input current (A)	20*2	20*2	20*2	20*2
MPPT voltage range (Vdc)	150-850	150-850	150-850	150-850
Vdc range @ full power (Vdc)	200-850	200-850	200-850	250-850
Battery (charge/discharge)				
Battery type	Rechargeable Li-ion Battery/ LiFePO4/ Lead-acid			
Battery Normal Voltage Range (Vdc)	150-800(Field adapt battery voltage range)			
Max charge/discharge Current(A)	30	30	30	30
Max charge/discharge Power(kW)	3	4	5	6
AC Grid (input and output)				
Normal AC Voltage (VAC)	3P+N+PE/3P+PE 230/400			
Frequency (Hz)	50 / 60			
Normal AC Current (A)	4.4	5.8	7.3	8.7
Max. cont. input/output current (A)	8 / 5.3	10.5 / 7	13 / 8.5	16 / 10.5
Rated Power (kW)	3	4	5	6
Rated Apparent Power (kVA)	3	4	5	6
Max. cont. input/output Power (kW)	4.5 / 3.3	6 / 4.4	7.5 / 5.5	9 / 6.6
Max. cont. Apparent input/output Power (kVA)	4.5 / 3.3	6 / 4.4	7.5 / 5.5	9 / 6.6
Power factor(adjustable)	1.0(-0.8~ +0.8)			
AC Load output (stand alone)				
Normal Voltage (VAC)	3P+N+PE/3P+PE 230/400			
Frequency (Hz)	50 / 60			
Nominal Current (A)	4.4	5.8	7.3	8.7
Max. cont. current (A)	5.3	7	8.5	10.5
Max. cont. Power (kW)	3	4	5	6
Rated Apparent Power (kVA)	3	4	5	6
Max. cont. Apparent Power (kVA)	3	4	5	6
Power factor	1.0			
Others				
Ingress protection (IP)	IP65			
Protective class	Class I			
Temperature (°C)	-25°C to +60°C (Derating 45°C)			
Inverter Isolation	Non-isolated (PV - AC - BAT)			
Overvoltage category	OVC III (AC Main), OVC II (PV)			

Document no. : 6186120.01COC

Model	AF8K-TH	AF10K-TH	AF12K-TH	AF15K-TH
PV input				
P pv Max(kW)	12	15	18	22.5
Vmax PV (Vdc) (absolute Max.)	1000	1000	1000	1000
Isc PV (absolute Max.) (A)	30*2	30*2	30*2	30+48
Number MPP trackers	2	2	2	2
Number input strings	1/1	1/1	1/1	1/2
Max. PV input current (A)	20*2	20*2	20*2	20+32
MPPT voltage range (Vdc)	150-850	150-850	150-850	150-850
Vdc range @ full power (Vdc)	300-850	500-850	500-850	500-850
Battery (charge/discharge)				
Battery type	Rechargeable Li-ion Battery/ LiFePO4/ Lead-acid			
Battery Normal Voltage Range (Vdc)	150-800(Field adapt battery voltage range)			
Max charge/discharge Current(A)	30	30	30	50
Max charge/discharge Power(kW)	8	10	12	15
AC Grid (input and output)				
Normal AC Voltage (VAC)	3P+N+PE/3P+PE 230/400			
Frequency (Hz)	50 / 60			
Normal AC Current (A)	11.6	14.5	17.4	21.8
Max. cont. input/output current (A)	20 / 13.5	26 / 17	32 / 21.5	40.5 / 27
Rated Power (kW)	8	10	12	15
Rated Apparent Power (kVA)	8	10	12	15
Max. cont. input/output Power (kW)	12 / 8.8	15 / 11	18 / 13.2	22.5 / 16.5
Max. cont. Apparent input/output Power (kVA)	12 / 8.8	15 / 11	18 / 13.2	22.5 / 16.5
Power factor(adjustable)	1.0(-0.8~ +0.8)			
AC Load output (stand alone)				
Normal Voltage (VAC)	3P+N+PE/3P+PE 230/400			
Frequency (Hz)	50 / 60			
Nominal Current (A)	11.6	14.5	17.4	21.8
Max. cont. current (A)	13.5	17	21.5	27
Max. cont. Power (kW)	8	10	12	15
Rated Apparent Power (kVA)	8	10	12	15
Max. cont. Apparent Power (kVA)	8	10	12	15
Power factor	1.0			
Others				
Ingress protection (IP)	IP65			
Protective class	Class I			
Temperature (°C)	-25°C to +60°C (Derating 45°C)			
Inverter Isolation	Non-isolated (PV - AC - BAT)			
Overvoltage category	OVC III (AC Main), OVC II (PV)			

Document no. : 6186120.01COC

Model	AF17K-TH	AF20K-TH	AF25K-TH	AF30K-TH
PV input				
P pv Max(kW)	25.5	30	37.5	45
Vmax PV (Vdc) (absolute Max.)	1000	1000	1000	1000
Isc PV (absolute Max.) (A)	48*2	48*2	60*2	60*2
Number MPP trackers	2	2	2	2
Number input strings	2/2	2/2	2/2	2/2
Max. PV input current (A)	32*2	32*2	40*2	40*2
MPPT voltage range (Vdc)	150-850	150-850	150-850	150-850
Vdc range @ full power (Vdc)	500-850	500-850	500-850	500-850
Battery (charge/discharge)				
Battery type	Rechargeable Li-ion Battery/ LiFePO4/ Lead-acid			
Battery Normal Voltage Range (Vdc)	150-800(Field adapt battery voltage range)			
Max charge/discharge Current(A)	50	50	60	60
Max charge/discharge Power(kW)	17	20	25	30
AC Grid (input and output)				
Normal AC Voltage (VAC)	3P+N+PE/3P+PE 230/400			
Frequency (Hz)	50 / 60			
Normal AC Current (A)	24.7	29	36.3	43.5
Max. cont. input/output current (A)	45 / 30	48 / 32	60 / 40	72 / 48
Rated Power (kW)	17	20	25	30
Rated Apparent Power (kVA)	17	20	25	30
Max. cont. input/output Power (kW)	25.5 / 18.7	30 / 22	37.5 / 27.5	45 / 33
Max. cont. Apparent input/output Power (kVA)	25.5 / 18.7	30 / 22	37.5 / 27.5	45 / 33
Power factor(adjustable)	1.0(-0.8~ +0.8)			
AC Load output (stand alone)				
Normal Voltage (VAC)	3P+N+PE/3P+PE 230/400			
Frequency (Hz)	50 / 60			
Nominal Current (A)	24.7	29	36.3	43.5
Max. cont. current (A)	30	32	40	48
Max. cont. Power (kW)	17	20	25	30
Rated Apparent Power (kVA)	17	20	25	30
Max. cont. Apparent Power (kVA)	17	20	25	30
Power factor	1.0			
Others				
Ingress protection (IP)	IP65			
Protective class	Class I			
Temperature (°C)	-25°C to +60°C (Derating 45°C)			
Inverter Isolation	Non-isolated (PV - AC - BAT)			
Overvoltage category	OVC III (AC Main), OVC II (PV)			

Document no. : 6186120.01COC

Model	AF3K-THP	AF4K-THP	AF5K-THP	AF6K-THP
PV input				
P pv Max(kW)	5	6	7.5	9
Vmax PV (Vdc) (absolute Max.)	1000	1000	1000	1000
Isc PV (absolute Max.) (A)	30*2	30*2	30*2	30*2
Number MPP trackers	2	2	2	2
Number input strings	1/1	1/1	1/1	1/1
Max. PV input current (A)	20*2	20*2	20*2	20*2
MPPT voltage range (Vdc)	150-850	150-850	150-850	150-850
Vdc range @ full power (Vdc)	200-850	200-850	200-850	250-850
Battery (charge/discharge)				
Battery type	Rechargeable Li-ion Battery/ LiFePO4/ Lead-acid			
Battery Normal Voltage Range (Vdc)	80-600(Field adapt battery voltage range)			
Max charge/discharge Current(A)	50	50	50	50
Max charge/discharge Power(kW)	3	4	5	6
AC Grid (input and output)				
Normal AC Voltage (VAC)	3P+N+PE/3P+PE 230/400			
Frequency (Hz)	50 / 60			
Normal AC Current (A)	4.4	5.8	7.3	8.7
Max. cont. input/output current (A)	8 / 5.3	10.5 / 7	13 / 8.5	16 / 10.5
Rated Power (kW)	3	4	5	6
Rated Apparent Power (kVA)	3	4	5	6
Max. cont. input/output Power (kW)	4.5 / 3.3	6 / 4.4	7.5 / 5.5	9 / 6.6
Max. cont. Apparent input/output Power (kVA)	4.5 / 3.3	6 / 4.4	7.5 / 5.5	9 / 6.6
Power factor(adjustable)	1.0(-0.8~ +0.8)			
AC Load output (stand alone)				
Normal Voltage (VAC)	3P+N+PE/3P+PE 230/400			
Frequency (Hz)	50 / 60			
Nominal Current (A)	4.4	5.8	7.3	8.7
Max. cont. current (A)	5.3	7	8.5	10.5
Max. cont. Power (kW)	3	4	5	6
Rated Apparent Power (kVA)	3	4	5	6
Max. cont. Apparent Power (kVA)	3	4	5	6
Power factor	1.0			
Others				
Ingress protection (IP)	IP65			
Protective class	Class I			
Temperature (°C)	-25°C to +60°C (Derating 45°C)			
Inverter Isolation	Non-isolated (PV - AC - BAT)			
Overvoltage category	OVC III (AC Main), OVC II (PV)			

Document no. : 6186120.01COC

Model	AF8K-THP	AF10K-THP	AF12K-THP
PV input			
P pv Max(kW)	12	15	18
Vmax PV (Vdc) (absolute Max.)	1000	1000	1000
Isc PV (absolute Max.) (A)	30*2	30*2	30*2
Number MPP trackers	2	2	2
Number input strings	1/1	1/1	1/1
Max. PV input current (A)	20*2	20*2	20*2
MPPT voltage range (Vdc)	150-850	150-850	150-850
Vdc range @ full power (Vdc)	300-850	500-850	500-850
Battery (charge/discharge)			
Battery type	Rechargeable Li-ion Battery/ LiFePO4/ Lead-acid		
Battery Normal Voltage Range (Vdc)	80-600(Field adapt battery voltage range)	120-650(Field adapt battery voltage range)	
Max charge/discharge Current(A)	50	50	50
Max charge/discharge Power(kW)	8	10	12
AC Grid (input and output)			
Normal AC Voltage (VAC)	3P+N+PE/3P+PE 230/400		
Frequency (Hz)	50 / 60		
Normal AC Current (A)	11.6	14.5	17.4
Max. cont. input/output current (A)	20 / 13.5	26 / 17	32 / 21.5
Rated Power (kW)	8	10	12
Rated Apparent Power (kVA)	8	10	12
Max. cont. input/output Power (kW)	12 / 8.8	15 / 11	18 / 13.2
Max. cont. Apparent input/output Power (kVA)	12 / 8.8	15 / 11	18 / 13.2
Power factor(adjustable)	1.0(-0.8~ +0.8)		
AC Load output (stand alone)			
Normal Voltage (VAC)	3P+N+PE/3P+PE 230/400		
Frequency (Hz)	50 / 60		
Nominal Current (A)	11.6	14.5	17.4
Max. cont. current (A)	13.5	17	21.5
Max. cont. Power (kW)	8	10	12
Rated Apparent Power (kVA)	8	10	12
Max. cont. Apparent Power (kVA)	8	10	12
Power factor	1.0		
Others			
Ingress protection (IP)	IP65		
Protective class	Class I		
Temperature (°C)	-25°C to +60°C (Derating 45°C)		
Inverter Isolation	Non-isolated (PV - AC - BAT)		
Overvoltage category	OVC III (AC Main), OVC II (PV)		

Document no. : 6186120.01COC

Type of generating unit:

Tipologia di apparato:

Static Conversion Device <i>Dispositivo di conversione statica</i>	Interface Protection <i>Protezione di interfaccia</i>	Interface Protection Device <i>Dispositivo di interfaccia</i>	Rotating Generator Device <i>Dispositivo di generazione rotante</i>
Yes/Si	Yes/Si	Yes/Si	No/No

REMARK: the device is capable to limit the I_{dc} to 0.5% of the nominal current

NOTA: Il dispositivo è in grado di limitare la I_{dc} allo 0.5% della corrente nominale

Hardware version: 1.01

Versione hardware: 1.01

Software version: V01

Versione software: V01

The battery used for testing with the Hybrid Inverter covered by this certificate:

La batteria utilizzata per i test con l'invertitore ibrido coperto dal presente certificato:

Manufacturer	Dongguan ZWAYN New Energy Co., Ltd.			
Battery Models	HV-BOX3 204V-50Ah	HV-BOX3 256V-50Ah	HV-BOX3 307V-50Ah	HV-BOX3 358V-50Ah
Nominal Voltage	204.8 V	256 V	307.2 V	358.4 V
Nominal capacity	50 Ah	50 Ah	50 Ah	50 Ah
Battery System Capacity	10.24 kWh	12.80 kWh	15.36 kWh	17.92 kWh
Battery Models	HV-BOX3 410V-50Ah	HV-BOX3 460V-50Ah	HV-BOX3 512V-50Ah	--
Nominal Voltage	409.6 V	460.8 V	512 V	--
Nominal capacity	50 Ah	50 Ah	50 Ah	--
Battery System Capacity	20.48 kWh	23.04 kWh	25.6 kWh	--
Remark: The CB test certificate No. of the battery: FI-59441 The battery module supports a maximum of 8 parallel connected batteries, the charge/ discharge current is superimposed and is limited by the maximum current of the battery port of the Hybrid Inverter. The batteries are not integrated into the Hybrid Inverter and must be installed according to the local regulations.				

Testing Laboratory:

Laboratorio prove:

Testing Laboratory for CEI 0-21:2022-03

DEKRA Testing and Certification (Suzhou) Co., Ltd.

No. 99, Hongye Road, Suzhou Industrial Park Suzhou, 215006, P.R. China

Accreditation Number: L5313 (CNAS-ILAC)

Testing Laboratory for EMC:

1. Intertek Testing Services Shanghai

Building No.86, 1198 Qinzhou Road (North), Caohejing Development Zone, Shanghai 200233, China

Accreditation Number: 3309.02 (A2LA-ILAC)

2. Shanghai Inspection and Testing Institute of Instruments and Automation Systems Co., Ltd.

No.103, Caobao Road, Xuhui District, Shanghai, China

Accreditation Number: L0130 (CNAS-ILAC)

--- End ---